



Dienstleistungsanforderung

Auftraggeber/Rechnungsempfänger:

Name:
Straße:
Ort:
Ansprechpartner:
Tel.:
E-Mail:

Standort der Anlage:

Name:
Straße:
Ort:
Ansprechpartner:
Tel.:
E-Mail:

Dienstleistung:

- Inbetriebnahme Störung Wartung Reinigung

Typenbezeichnung Lüftungsgerät: (Stromversorgung muss vorhanden sein)
Produktionsnummer:
Störungsbeschreibung (Fehlermeldung):

ACHTUNG!

Sofern kein Gerätefehler vorliegt, wird der Serviceeinsatz auch innerhalb der Gewährleistungszeit an den Auftraggeber verrechnet. Der Auftrag kann nur durchgeführt werden, wenn Auftraggeber und Unterzeichner übereinstimmen. Die Dienstleistung wird durch einen POLOPLAST-Servicepartner erbracht. Zu diesem Zweck werden die Kundendaten an den Servicepartner IQ Technologie GmbH weitergeleitet.

Bitte ausfüllen und unterfertigt retournieren an:

E-Mail: kundendienst@poloplast.com **Fax:** +43 (0)732 / 210022 2215

Datum

Firmenstempel / Unterschrift

Anhang: Preisliste
Luftmengenübersicht für Inbetriebnahme
(Bei Dienstleistung **Inbetriebnahme** ist Luftmengenübersicht unbedingt auszufüllen.)



Service-Wartung-Inbetriebnahme:

	Preis exkl. MwSt.	Bemerkung
Pauschale Wartung POLO-AIR 250/400/450	325,00 €	Weiteres Gerät: 175,00 €
Pauschale Wartung POLO-AIR 390/1300	365,00 €	Weiteres Gerät: 195,00 €
Pauschale Inbetriebnahme POLO-AIR 250/400/450	365,00 €	Weiteres Gerät: 175,00 €
Pauschale Inbetriebnahme POLO-AIR 390/1300	550,00 €	Weiteres Gerät: 295,00 €
Einregulierung Luftmenge je Wohnung	90,00 €	Zusätzlich zu POLO-AIR 1300
Pauschale Kundendienst-Störung-Reparatur	395,00 €	Terminvereinbarung
Pauschale Reinigung Komplettsystem POLOPLAST	840,00 €	Andere Verteilsysteme nach Aufwand

Anfahrtskostenpauschale für Leerfahrt bei Verhinderung der Dienstleistung (z. B. kein Strom, kein Ansprechpartner vor Ort)	175,00 €	
Reinigungsspray Airco Clean Control	18,50 €	Nach Aufwand
Arbeitszeit Mehraufwand je Stunde	80,00 €	Nach Aufwand
Wartung:	<ul style="list-style-type: none"> • Filterwechsel (ohne Filter) • Geräteinnenreinigung • Prüfung Kondensatablauf • Sichtkontrolle auf Beschädigungen 	
Inbetriebnahme (inkl. Einregulierung bei POLO-AIR 250/400/450):	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellen der Luftmenge am Regler • Grundeinstellungen am Regler • Einweisung des Betreibers • Inbetriebnahmeprotokoll 	
Reinigung Komplettsystem POLOPLAST	Reinigung folgender Rohrleitungen: <ul style="list-style-type: none"> • Außen- und Fortluftleitungen DN 125-200 • Zu- und Abluftleitung vom Gerät bis Verteiler DN 125-200 • Bis 10 Verteilleitungen DN 75/90 	

Luftmengenübersicht:

Raum Zuluft	Ventil	Geschoß	Luftmenge m³/h	Raum Zuluft	Ventil	Geschoß	Luftmenge m³/h

Sole-Erdwärmetauscher vorhanden: JA NEIN